

(സി) വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ കാലോചിതമായി എന്തെല്ലാം പരിഷ്കരണം അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ?

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ കാലോചിതമായി മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

ജലഅതോറിറ്റിയുടെ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി

224(5671) ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

വിതരണ ശൃംഖലയിലെ കാലപ്പഴക്കംചെന്ന പൈപ്പുകൾ സമയബന്ധിതമായി മാറ്റാത്തതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന ചോർച്ചയിലൂടെ ജല അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൻനഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ച വഴിയുള്ള ജലനഷ്ടം കുറയ്ക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി ചോർച്ചയുള്ള പൈപ്പ് ലൈനിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അടിയന്തരമായി റണ്ണിംഗ് കോൺട്രാക്ടർ മുഖേനയും ബ്ലൂ ബ്രിഗേഡ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും നടത്തിവരുന്നു. പൈപ്പുകളുടെ കാലപ്പഴക്കംമൂലം ചോർച്ച വഴി ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി അമൃത്, കിഫ്ബി, ജൽജീവൻ മിഷൻ, എ.ഡി.ബി., സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ, നഗരസഭ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടുകൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പഴയതും കേടായതുമായ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നിലവിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പോളിസിയിൽ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള പൈപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്. ഇതുവഴി ജലവിതരണ പൈപ്പുകൾ അടിക്കടി പൊട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ജല അതോറിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻവേണ്ടി പ്രത്യേക നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതിനായി പൈപ്പുകളുടെ Pre delivery, Post delivery ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ C.I.P.E.T. - യെ നിലവിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വായ്പ

225(5672) ശ്രീ. എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കരാറുകാർക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വായ്പ നൽകാറുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.